

## **Правила ПБ при проведении новогодних мероприятий**

- использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;
- елки устанавливать на устойчивом основании и не загромождать выходы из помещения;
- ветви елки должны располагаться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолка;
- при отсутствии в помещении электрического освещения, мероприятия у елки проводятся только в светлое время суток;
- на елке применять гирлянды напряжением до 12 Вольт, не использовать самодельные гирлянды;
- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение) немедленно обесточить;
- помещения, где проводятся мероприятия, обеспечить первичными средствами пожаротушения, необходимо содержать в исправном состоянии системы пожарной автоматики, внутреннее и наружное водоснабжение;
- не допускается применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару.